

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Тамбовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тамбов ул. Железнодорожная, 14, тел. 72-25-46

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ТОНД и ПР по Тамбовскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Тамбов, ул. Б. Энтузиастов, 1 «З», тел. 51-00-44, тел. доверия 72-99-50

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 149/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору МБОУ « Стрелецкая СОШ» Вязовой Светлане Владимировне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

~~во исполнение распоряжения~~ Начальника ТОНД и ПР по Тамбовскому району
от «4» декабря 2017 года № 149, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин по 16ч. 00 мин.
«08» декабря 2017г с 10ч 00мин по 11ч 00мин.

проведена плановая проверка инспектором ТОНД и ПР по Тамбовскому
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тамбовской области лейтенантом
внутренней службы Клюткиной Екатериной Дмитриевной филиала МБОУ «
Стрелецкая СОШ» в с. К. Криуша по адресу: Тамбовская обл., Тамбовский
район, с. К. Криуша, ул.Школьная, д.2 а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ « Стрелецкая СОШ» Вязовой Светланой
Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований

пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	Подвальное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	20.04.2018	
---	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ТОНД и ПР
по Тамбовскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Тамбовской области
лейтенант внутренней службы
Клюткина Е.Д.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» декабря 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Стрелецкая СОШ» Вязова Светлана Владимировна
(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

«21» декабря 2017 г.