



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038  
Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684  
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42  
E-mail: t1\_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru  
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ № ТЗ/227-6567**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа»

Законному представителю

“25” декабря 2017г. 392540, область Тамбовская, Тамбовский район, с. Стрельцы, ул. С.М. Филимонова, 1  
место проведения проверки

Прохоров Пётр Иванович государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 25.12.2017 № ТЗ/227-6567, составленного в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа»

в присутствии: директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Вязовой Светланы Владимировны, действующей на основании Устава

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

**ПРЕДПИСЫВАЕТ:**

Принять меры по устранению выявленных нарушений, допущенных при эксплуатации энергоустановок:

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Отсутствует утвержденный перечень технической документации	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145) п. 1.8.2., 1.8.9.	20.02.2018.

2.	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145) п.1.2.3.;п.1.2.7.1.4.20	20.02.2018.
3.	Не пересмотрена должностная инструкция ответственного за электрохозяйство	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145) п.1.8.2.,1.8.9.	20.02.2018.
4.	Не пересмотрен перечень профессий и рабочих мест требующих присвоения I группы по электробезопасности	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145) п.1.4.4.	20,02,2018
5.	Не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»( Утверждено приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года N 328н)п.3.13.	20.02.2018.
6.	Не окрашены частично металлические части РЩ	«Правила устройства электроустановок»(С изменениями на 20.06.2003 Минэнерго СССР, 10.12.1979) п. 4.1.6.	20.02.2018.
7.	Не в полном объеме нанесены надписи и знаки на РП, РЩ, ЩО, и т.д	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145) п. 2.2.20	20.02.2018.
8.	Отсутствует перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145) п. 1.8.9.	20.02.2018.
9.	Не внесены последние результаты в журнал учёта и содержания средств защиты	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145) п. 1.2.6.	20.02.2018.



10.	На лицевой стороне этажных щитов освещения не указано их наименование	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145) п. 2.12.5.	20.02.2018.
11.	Не выполнено антикоррозионное покрытие заземляющих проводников в филиале в с.Авдеевка	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 января 2003 года, регистрационный N 4145) п.2.7.7.	20.02.2018.
12.	Не указаны положения «вкл» и «откл» рукоятки управления ЩР-1	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждено приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, зарег. Министерство юстиции РФ 22.01.2003 №4145) п. 2.2.15.	20.02.2018.


Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Верхне-Донское управление Ростехнадзора по адресу: Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Подписи лиц, выдавших предписании

*государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области  
Прохоров Пётр Иванович*



С предписанием на 3 листах ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Вязова Светлана Владимировна *С.В. Вязова* 25.12.2017  
(должность, ФИО) *(подпись, дата)*

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи